

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME - CAPITOLATO TECNICO

Il presente capitolato tecnico disciplina le specifiche tecniche minime ed il contenuto tecnico-prestazionale della fornitura indicata in oggetto per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito "IZSVe", "Istituto" o "Stazione Appaltante").

Il medesimo capitolato costituisce parte integrante e sostanziale della *lex specialis* di gara.

1. CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL BENE OGGETTO DI FORNITURA

I beni offerti dovranno possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime richieste, a pena di inammissibilità dell'offerta alla procedura, fermo il principio di equivalenza:

Lotto 1 – N. 1 Cappa a flusso laminare verticale classe II A2 con supporto, avente:

- 1) rispondenza alla norma UNI EN 12469:2001 e s.m.i.;
- 2) dotazione di Filtri HEPA H14 presenti nella cappa al momento della consegna e compresi nell'offerta economica;
- 3) prese di corrente interne;
- 4) piano di lavoro interno in acciaio inox non forellato, e che permetta una completa sanificazione con disinfettanti di comune utilizzo;
- 5) Lampada con raggi UV interna;
- 6) supporto della cappa, libero da ingombri sotto il piano di appoggio, che permetta agli operatori di lavorare fronte cappa comodamente seduti;
- 7) dimensioni esterne per supporto e per cappa di circa (le dimensioni possono variare di pochi cm): larghezza 140 cm, profondità 70 cm e altezza massima da terra (supporto + cappa) 220 cm;
- 8) durata minima della garanzia, pari a 24 mesi decorrenti dal collaudo.

2. CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEI SERVIZI ACCESSORI

I servizi accessori ricompresi nella fornitura oggetto di affidamento devono essere espletati nel rispetto delle seguenti modalità e termini, da intendersi quali caratteristiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità dell'offerta alla procedura:

- 1) con riferimento al servizio di consegna al piano e posizionamento nel laboratorio di destinazione, la stessa dovrà avvenire presso il seguente locale e sede:
 - Sede centrale di Legnaro, Edificio F, piano Terra, SCS8 - Centro Servizi alla Produzione - Lab. AQUA-MA, stanza 15.
- 2) il termine massimo accettato per la consegna è pari a n. 30 giorni solari consecutivi dalla ricezione del relativo buono d'ordine; la data e l'ora esatta della consegna dovranno essere concordate con il referente del laboratorio destinatario che sarà indicato nel già menzionato buono d'ordine; ove espressamente richiesto nel medesimo buono d'ordine, la consegna al piano ed il posizionamento dovranno essere preceduti da un sopralluogo preventivo da parte del personale dell'aggiudicatario da concordarsi con il referente già citato;
- 3) con riferimento al servizio di montaggio, installazione sul luogo di destinazione e collaudo, il termine massimo per la sua effettuazione è di n. 15 giorni decorrenti dalla consegna del bene; la data e l'ora esatta

del collaudo dovranno essere previamente concordati con il referente dello stesso che sarà indicato nel buono d'ordine;

- 4) l'acquisto si intende coperto da garanzia per il termine indicato nell'offerta presentata dall'aggiudicatario, comunque non inferiore a 24 mesi; la garanzia decorre dalla data attestante l'avvenuto collaudo positivo di cui al paragrafo che precede ed avrà il contenuto precisato dall'aggiudicatario nella propria offerta, ferme le ulteriori disposizioni dettate in materia dal codice civile e dalla restante normativa vigente;
- 5) con riferimento al servizio di formazione al personale utilizzatore, lo stesso dovrà avere una durata pari ad almeno n. 1 incontro da n. 2 ore circa;
- 6) con riferimento all'obbligazione accessoria di garanzia della reperibilità dei pezzi di ricambio, la stessa dovrà avere una durata pari a n. 10 anni dalla stipula contrattuale.

Il Progettista

Dott.ssa Maria Grimaldi
