



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

*Ente Sanitario di Diritto Pubblico*

LEGNARO - PD

**PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE PER L'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI CELLE FRIGO PER L'ASSE CENTRALE DELL'ISTITUTO, CON OPZIONE QUINQUENNALE**

**Numero di Gara: 7137959**

**C.I.G.: 7552809727**

**VERBALE ISTRUTTORIO DEL R.U.P.**

**VERBALE DI ESCLUSIONE PER INIDONEITA' TECNICA**

In data odierna 1/10/2018 alle ore 15.00 presso il proprio ufficio, ubicato nella Sede Centrale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito "Istituto"), la Dr.ssa Valentina Orsini, Collaboratore Amministrativo Professionale presso il Servizio Approvvigionamenti e Gestione Beni e Servizi dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito "Istituto"), in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) procede, in seduta riservata presso il proprio ufficio, alla presa d'atto delle valutazioni formulate dalla Commissione giudicatrice (di seguito "Commissione") della procedura in oggetto con riferimento alle offerte tecniche presentate dai concorrenti nell'ambito della stessa e all'assunzione delle determinazioni conseguenti.

Alla seduta sono altresì presenti:

- Dr.ssa Miriam Belcaro, Assistente Amministrativo presso il Servizio Approvvigionamenti e Gestione di Beni e Servizi, in qualità di testimone e segretario verbalizzante;
- Dr.ssa Marta Lovato, Collaboratore Amministrativo Professionale presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, in qualità di testimone.

Il R.U.P. dà lettura del Verbale relativo alla seduta riservata del 25/09/2018, nel corso della quale la Commissione ha giudicato:

- tecnicamente idonea l'offerta presentata dal concorrente KW Apparecchi Scientifici S.r.l., ferma la riserva ivi prevista;
- tecnicamente inidonea l'offerta presentata dall'offerente Frigomeccanica Andraeus S.r.l. in ragione del mancato possesso delle specifiche tecniche minime sotto evidenziate:
  - 1) "la struttura delle celle dovrà essere realizzata con pannelli sandwich di poliuretano espanso rigido autoestinguente, senza CFC, con densità media di 38+40 kg/m<sup>3</sup>, con coefficiente di conduzione termica di 0,022, e dello spessore di circa 80 mm";
  - 2) porte a battente previste per la cella frigo di grandi dimensioni.

Il R.U.P. preso atto delle valutazioni espresse propone l'esclusione del concorrente Frigomeccanica Andraeus S.r.l. dall'aggiudicazione della procedura, disponendo affinché si proceda a darne comunicazione all'operatore economico escluso, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, nei termini e con le modalità prescritte dalla citata disposizione, previa adozione di apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi.

Si precisa che tale provvedimento non sarà oggetto di pubblicazione sul profilo del committente entro due giorni dalla sua adozione ai sensi dell'art. 29, comma 1, seconda parte del D.Lgs. n. 50/2016, non conseguendo l'esclusione *de qua* "all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico-professionali" citate dalla summenzionate disposizioni normative.

Il R.U.P. dichiara chiusa la seduta alle ore 15.30.



Il presente Verbale, composto da n. 2 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue:

Dr.ssa Valentina Orsini - Responsabile Unico del Procedimento .....

Dr.ssa Miriam Belcaro - testimone e segretario verbalizzante .....

Dr.ssa Marta Lovato - testimone .....